

**CEKLIST MONITORING DAN EVALUASI  
PENGENDALIAN MEKANIS DAN TEKNIS  
(MECHANICAL DAN ENGINEERING CONTROL)**

RUANG : KAMAR OPERASI OK CENTRAL  
MEC : SISTEM VENTILASI BERTEKANAN POSITIF  
TANGGAL : 6 Juli 2022

NO	URAIAN	TANGGAL	YA	TIDAK	KETERANGAN
SISTEM VENTILASI BERTEKANAN POSITIF KAMAR OPERASI					
	Aliran Udara mengalir dari dalam kamar operasi keluar kamar operasi		√		
	Hepafilter		√		
	Dehumidifier berjalan baik		√		
	Fresh Air berjalan baik		√		
	Suhu Kamar operasi (19° - 22° C )		√		
	Magnohelic				Belum ada
	Exchause berjalan baik		√		
Catt: Saat ini Kamar Operasi Gedung OK Central dalam tahap persiapan Untuk memfungsikan, direncanakan pindah pada akhir tahun ini					

Solok, 6 Juli 2022

Petugas PPI



Ns. Refni Laila, S.Kep,M.Kep