

**CEKLIST MONITORING DAN EVALUASI
PENGENDALIAN MEKANIS DAN TEKNIS
(MECHANICAL DAN ENGINEERING CONTROL)**

RUANG : INSTALASI GFARMASI/ DEPO RAWAT JALAN
MEC : TERMOSTAT DI LEMARI PENDINGIN
TANGGAL : 8 Juli 2022

NO	URAIAN	TANGGAL	YA	TIDAK	KETERANGAN
	TERMOSTAT DI LEMARI PENDINGIN INSTALASI FARMASI				
	Lemari pendingin Obat berfungsi baik		√		
	Terdapat Penanda Suhu ruangan		√		
	Terdapat Penanda Suhu Kulkas Obat		√		
	Suhu ruangan 8 – 30 °C		√		
	Suhu Kulkas 2 – 8 °C		√		
	Kulkas dalam kondisi bersih		√		
	Tidak ada bahan lain , selain obat obatan		√		

Solok, 8 Juli 2022

Petugas PPI



Ns. Refni Laila, S.Kep,M.Kep

(.....)

